



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБО
 www.nsoпb.рф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01381 030184
(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью "МАРКОНФЛЕКС" (ООО "МАРКОНФЛЕКС").
 Адрес: 196128, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 19, корпус 1, литера А, помещение 27-Н, офис 8. ОГРН: 1117847012140. Телефон: 88124496645. Факс: 88124496646.
 Электронная почта: info@m-fl.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью "МАРКОНФЛЕКС" (ООО "МАРКОНФЛЕКС").
 Адрес: 196128, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 19, корпус 1, литера А, помещенне 27-Н, офис 8. ОГРН: 1117847012140. Телефон: 88124496645. Факс: 88124496646.
 Электронная почта: info@m-fl.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А, тел./факс: 84952801686.
 ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Пена монтажная огнестойкая однокомпонентная полиуретановая марки "MARCON Огнестойкая", выпускаемая по ТУ 2254-002-69263032-2013. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2)
 20.30.22.170
 код ТН ВЭД России
 3214 10 100 1

ГОСТ 30247.0-94
 "Конструкции строительные.
 Методы испытаний на огнестойкость.
 Общие требования".
 ГОСТ 30247.1-94
 "Конструкции строительные.
 Методы испытаний на огнестойкость.
 Несущие и ограждающие конструкции".
 См. приложение – бланк № 005413.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 196-С-19 от 15.08.2019 г.
 ИЛ ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции) Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б03013 от 26.07.2019 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 19.08.2019 **ПО** 18.08.2024



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия)  А.А. Гомзов

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия)  Д.Н. Байгушкин



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01381
(номер сертификата соответствия)

005413
(учетный номер бланка)

№№ п/п	Наименование продукции	Глубина заделки шва, не менее, мм	Толщина шва, мм	Предел огнестойкости строительной конструкции
1	Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной монтажной огнестойкой однокомпонентной полиуретановой марки "MARCON Огнестойкая", выпускаемой по ТУ 2254-002-69263032-2013.	60	10	EI 45
		60	20	EI 45
		60	30	EI 30
		60	40	EI 30
		100	10	EI 60
		100	20	EI 60
		100	30	EI 45
		100	40	EI 45
		100	60	EI 15
		200	10	EI 180
		200	20	EI 150
		200	30	EI 120
		200	40	EI 90
200	60	EI 60		

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Н. Байгушкин



М.П.